

- 

RIVELATORE DI FUMO OTTICO PUNTIFORME A SOFFITTO
COMPLETO DI BASE
- 

PULSANTE A PARETE PER SEGNALAZIONE MANUALE ALLARME
INCENDIO COMPLETO DI MEMBRANA RESETTABILE,
CHIAVE DI RIPRISTINO E CARTELLO INDICATORE IN METALLO
- 

SIRENA CON LAMPEGGIANTE PER SEGNALAZIONE ALLARME
INCENDIO ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO COMPLETA DI BASE
E DI CARTELLO INDICATORE IN PLEXIGLASS
- 

USCITA DI SICUREZZA COME DA ELABORATI RICHIESTA
VALUTAZIONE PROGETTO V.V.F.

PROGETTO n° 617-2034/6-2024/IRAI

- N.B.:
- PERCORSO E TIPOLOGIA DELLE CONDUTTURE
E DEI MONTANTI VERTICALI DA DEFINIRE IN CANTIERE
- NORMA DI RIFERIMENTO IMPIANTO: UNI 9795
NORMA DI RIFERIMENTO APPARECCHIATURE: UNI EN 54
- CIRCUITI LOOP DA REALIZZARE CON CAVI TWISTATI
E SCHERMATI RESISTENTI AL FUOCO PH 30 LSZH
CEI 20-105 DI COLORE ROSSO FORMAZIONE 2x1,5

